

**Ząbkowice Śląskie: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy  
Ząbkowice Śląskie**

**Numer ogłoszenia: 22920 - 2012; data zamieszczenia: 24.01.2012**

Ząbkowice Śląskie, 2012-02-09

ZP.271.1.2012.BC.

Odp. na zapytania

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuje, że do zamawiającego wpłynęły zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje poniżej:

1. W SIWZ Zamawiający podaje parametry kuchni na drewno z płaszczem wodnym o parametrach: moc nominalna 24kW i możliwości grzewcze 600m<sup>3</sup>.



Oferta dostępna na rynku ogranicza się do urządzeń o mocy nominalnej 22 kW i możliwościach grzewczych 515 m<sup>3</sup>.

Czy Zamawiający jest w stanie wskazać producentów posiadających w swojej ofercie piece spełniające powyższe wymagania a jeśli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów kuchni do mocy nominalnej 22 kW i możliwości grzewczych 515 m<sup>3</sup>?

**Odp. Nr 1:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie analogicznego urządzenia o mocy 22kW.

**BURMISTRZ**  
  
Marcin Orzeszek

  
Beata Czerwik  
  
Marcin Orzeszek