

**Wszyscy zainteresowani**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1i2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamawiający przekazuje poniżej.

**dla zamówienia pod nazwą.:**

**„Przebudowa ulicy Spokojnej w Ząbkowicach Śląskich w Ząbkowicach Śląskich”**

Odpowiedzi na złożone zapytania:

**Pytanie nr 1.** poz. 24 przedmiaru dotycząca wykonania schodów terenowych z płyt kamiennych gr. 5 cm, w dokumentacji nie ma przekroju określającego na jakiej konstrukcji należy zamontować płyty kamienne, Proszę sprecyzować czynności konieczne do wykonania schodów terenowych z okładziną kamienną.

**Odpowiedź nr 1.** Projektowane schody terenowe z płyt kamiennych mają charakter ogrodowy, a więc układane na istniejącym podłożu. Oczywiście pod same dopasowanie płyt kamiennych do podłoża należy wykorzystać 10 centymetrową warstwę podsypki cementowo-piaskowej 1:4. Użyty piasek powinien charakteryzować się cechą gruboziarnistości.

**Pytanie nr 2.** poz. obmiaru 14 ustawienie krawężnika „na płask” i obrzeży. Jaka ilość krawężnika a jaka obrzeży ?

**Odpowiedź nr 2.** Krawężnik betonowy „na płask” należy ułożyć przy wjeździe do posesji nr 6 od strony ogrodzenia ( na rysunku zaznaczono kolorem zielonym) – długość ok. 3 m.

**Pytanie nr 3.** przy posesji nr 12 są schody kamienne , czy należy je rozebrać, gdzie skalkulować te prace ?

**Odpowiedź nr 3.** Istniejące przy posesji nr 12 schody mogą zostać przez wykonawcę wykorzystane jako wzmocnione podłoże lub wedle jego uznania przewidziane do rozebrania z uwagi na nieco inny przebieg nowych schodów.

KIEROWNIK  
Wydziału Infrastruktury  
i Gospodarki Przemysłowej  
Wojciech Janowski