

Ząbkowice Śl. dn.28.01.2010r.

Znak Wku/147/01/2010

**Wnioskodawca:**

Biuro Projektów i Usług Budownictwa  
„AJD PROJEKT”  
ul. Kościuszki 5/2A  
59-820 Leśna.

**ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY ORAZ TECHNICZNE  
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI**

Na podstawie §3. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr I/1/2006 z dnia 03 luty 2006r) oraz w związku z wnioskiem nr 147/01/2010r z dnia 26.01.2010r, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z.o.o. w Ząbkowicach informuje, że zapewnia dostawę wody na potrzeby fontanny zlokalizowanej w parku przy ul. Sienkiewicza na działce nr 32 Obręb Centrum w m. Ząbkowice Śl.

Przyłącze należy projektować wg następujących zasad:

- 1) Jako miejsce włączenia instalacji zasilającej fontannę wyznacza się wodociąg wA80 przebiegający w ul. Sienkiewicza oznaczony na mapie kolorem niebieskim.
- 2) Wpięcia do wodociągu wykonać za pomocą opaski przyłączeniowej. W miejscu wpięcia po stronie przyłącza należy zamontować zasuwę odcinającą.
- 3) Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PE HD łączonych poprzez zgrzewanie oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
- 4) Instalację zasilającą fontannę należy opomiarować poprzez montaż wodomierza JS DN20. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-B-0176/Azl. Wodomierz zabudować w studziencie wodomierzowej.
- 5) Po wybudowaniu instalacji i odbiorze przez PWiK „DELFIN” Sp. z.o.o. zostanie zawarta umowa, która określi odpowiedzialność za przyłącza oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny.
- 6) Zobowiązuje się inwestora do uzgodnienia projektu przyłącza wodociągowego z PWiK „Delfin” sp. z o.o. przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych.
- 7) Odbiór nastąpi przed zasypaniem wykopów, po sprawdzeniu wykonania przyłącza, przez uprawnionego pracownika PWiK „DELFIN” Sp. z o.o., pod względem zgodności z projektem i wykonaniu prób szczelności. Zobowiązuje się inwestora do wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego wykonanego przez uprawnionego geodetę.
- 8) Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsiębiorstwa.
- 9) Wpięcia do sieci oraz montażu wodomierza wykonuje wyłącznie PWiK „Delfin” Sp. z.o.o. na zlecenie inwestora.

W załączeniu:

- 1) Faktura za warunki techniczne
- 2) Załącznik Plan sytuacyjny

PWiK  
**PREZES ZARZĄDU**

Marcin Gwóźdź