

Protokół nr 7/2013
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
odbytego w dniu 11 września 2013 roku

Godzina rozpoczęcia obrad: 9:00

Godzina zakończenia obrad: -----

Miejsce obrad: komisja wyjazdowa

W komisji udział wzięli: (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

- | | | |
|----|-----------------|---------------------------|
| 1. | Jadwiga Dziewa | Przewodniczący Komisji |
| 2. | Stanisław Susz | Zastępca Przewodniczącego |
| 3. | Grażyna Sobór | Sekretarz Komisji |
| 4. | Jolanta Mitrega | Członek |
| 5. | Krzysztof Gnach | Członek |

Nieobecna Radna:

Dorota Krusze

Temat niniejszej komisji:

Wizytacja ujęć wody w Gminie Ząbkowice Śląskie.

(Braszowice, Kluczowa, Brodziszów, Stolec, Ząbkowice Śląskie)

Dnia 11 września 2013 roku Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska wizytowała ujęcia wody i przepompownie na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. Członkowie Komisji pozyskali informację od Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Marcina Gwóźdź jak również Ryszarda Kamińskiego- specjalistę do spraw sieci wodociągowej.

Wizytacja na terenie Ząbkowic Śląskich: znajdują się 4 studnie i działają 3 -kontrolowane przez monitoring.

Studnie- 15 m głębokości

- woda nieuzdatniona
- wydajność 2,400 m³ na dobę
- zużycie w tej samej normie
- woda 4,7 atmosfer (ciśnienie)

Ujęcie z 3 studni zabezpieczają Ząbkowice Śląskie, Olbrachcice Wielkie, Jaworek, Koziniec (częściowo).
Automatyka sterowanie wody- nowoczesna- wskazuje lustro wody, ilość, ciśnienie.
Woda badana 1 na 2 miesiące.

Braszowice: ujęcie małe zmodernizowane. Zapewnia wodę: Braszowice i Grochowiska.
Woda uzdatniona. Ujęcie monitorowane przez Ząbkowice Śląskie- informuje o stanie wody i zagrożeniach.

Stolec: ujęcie stare (8 baniaków) - najsłabsze do całkowitej modernizacji. Wydajność 150 m³ - 250 m³ na dobę. Zabezpieczenia- Sieroszów, Stolec, Strąkowa. Przepompownia na końcu Stolca. Stacja podnosi ciśnienie wody, które jest pchane do wsi Sieroszów.

Brodziszów: ujęcie wody zasila Zwróconą, Kluczową, Brodziszów. W Brodziszowie 2 studnie głębinowe. Stacja automatycznego sterowania wody- pierwsze inwestycja automatyczna.

Kluczowa: przepompownia- zasila Kluczową.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

(-) *Jadwiga Dziewa*